

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 404-148/2018-VIII
Дана: 22.08.2018. године
С о м б о р

Град Сомбор као Наручилац спроводи поступак јавне набавке добара – **404-148/2018-VIII ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ СА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИЈИМ ЛЕД СВЕТИЉКАМА (ЗАМЕНА ЖИВИНИХ СВЕТИЉКИ)** за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 08.08.2018. године.

Заинтересована лица су дана 22.08.2018. године, електронским путем упутили Захтев Наручиоцу, за додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том смислу поставили питање.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор:

ПИТАЊЕ бр. 1:

Na strani 4 konkursne dokumentacije traži se da svaki zainteresovani ponuđač dostavi po jedan uzorak od svakog nujenog tipa svetiljke radi provere proračuna osvetljenosti. Molim Vas da date objašnjenje kako će se takva provera vršiti samo sa po jednom svetiljkom.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1.

На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију и у конкурсној документацији на страни 4 текст треба да гласи:

„Понуђач је у обавези да достави фајлове (матрице) за прорачун на УСБ флеш меморији, због провере прорачуна осветљености.

Понуђач је дужан да уз понуди достави узорак светиљке, од сваког понуђеног типа по један комада, због провере расположивог простора за евентуалну уградњу модула за даљинско управљање.“

ПИТАЊЕ бр. 2:

Molimo Vas da kao dopunu dokumentacije objavite projektну dokumentaciju na osnovu koje je raspisana javna nabavka ili dozvolite uvid u istu i da odredite kada je to moguće.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.2.

Документација ће бити на увиду у понедељак 27.08.2018 у 8.00 часова у канцеларији бр. 221 зграда Градске управе Града Сомбора, трг цара Уроша бр.1., ако овај термин не одговара можете путем мејла најавити и договорити други термин.

ПИТАЊЕ бр. 3:

U poziciji 11 predmera radova na strani 29, predviđeno je da se izvrši demontaža postojeće „automatike za upravljanje“. Molimo vas da navedete koje je postojeće upravljanje i od kojih se elemenata sastoji.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.3.

Постојеће управљање је аналогни луксомат (форел). Састоји се из кућишта са аутоматиком и сонде са кабелом.

ПИТАЊЕ бр. 4:

Na str. 25, 26, 27 i 28 konkursne dokumentacije kaže se: "Dimenzije proizvoda: Minimalno ". U dosadašnjoj praksi nismo naišli na zahtev da naručilac definiše minimalne dimenzije svetiljki. Ako uopšte definiše dimenzije, onda su to maksimalne, koje su proistekle iz statičkih proračuna stubova sa svetiljkama. Molimo vas da dostavite statičke proračune na osnovu kojih ste odredili dimenzije svetiljki.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.4.

На основу постављеног питања врши се појашњење и измена конкурсне документације:

на страни 25 гласи:

*- минимално 861 mm * 447 mm * 153 mm текст треба да гласи „приближно 861 mm * 447 mm * 153 mm“ и максимално 870 mm * 500 mm * 180 mm.*

на страни 26 гласи:

*- минимално 861 mm * 447 mm * 153 mm текст треба да гласи „приближно 861 mm * 447 mm * 153 mm“ и максимално 870 mm * 500 mm * 180 mm.*

на страни 27 гласи:

*- минимално 726 mm * 357 mm * 127 mm текст треба да гласи „приближно 726 mm * 357 mm * 127mm“ и максимално 870 mm * 500 mm * 180 mm.*

- на страни 28 гласи:

*- минимално 614 mm * 224 mm * 135 mm текст треба да гласи „приближно 614 mm * 224 mm * 135 mm“ и максимално 650 mm * 250 mm * 150 mm.*

ПИТАЊЕ бр. 5:

Na str. 6 ste definisali svetiljku snage 90W i i tražite odgovarajući fotometrijski proračun prema geometriji ulice Solunskih boraca, u kojoj ste predvideli njihovu montažu. U specifikaciji opreme koju treba ponuditi ne postoji svetiljka snage 90W. Molimo vas da objasnite o čemu se radi.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.5.

Техничка документација коју поседује Град Сомбор обрађује проблематику замене светилки на територији целог града. Техничка спецификација садржи карактеристике светилке 90 W али наведена улица због недостатка материјалних средстава није

обухваћена са предмером радова, стога се из спецификације радова бришу све карактеристике светиљке 90 W.

ПИТАЊЕ бр. 6:

Na str. 7 ste definisali svetiljku snage 55W i i tražite odgovarajući fotometrijski proračun prema geometriji ulica Vladike Nikolaja i Franje Račkog, u kojim ste predvideli njihovu montažu. U specifikaciji opreme koju treba ponuditi ne postoji svetiljka snage 55W. Molimo vas da objasnite o čemu se radi.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.6.

На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију на страни 7 и треба да гласи:

Светиљке снаге 60 W које се монтирају у улицама:

- 1. Владике Николаја целом дужином. Монтира се 12 светиљки.*
- 2. Фрање Рачког целом дужином. Монтира се 5 (пет) светиљки.*

ГРАД СОМБОР
Комисија за спровођење
поступка јавне набавке
број 404-148/2018-VIII