

Број: 249/23

Дана: 2023-05-18

Домус архитектонски атеље
Аврама Мразовића број 13.
Сомбор

Предмет: Техничка информација и услови за потребе прикључења грађевинске парцеле на дистрибутивну гасну мрежу

Обавештавамо Вас у вези Вашег захтева без броја и без датума за издавање техничке информације и услова за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу у Сомбору грађевинске парцеле број 9857/15 К.О. Сомбор-1, следеће:

- у близини предметне парцеле је изведен полиетиленски гасовод и то пречника DN 90 [mm], гасовод је под притиском од 2 [bar], а од предметне парцеле је удаљен око 270 [m];
- исто тако у близини предметне парцеле је изведен челични гасовод и то пречника DN 250 [mm], гасовод је под притиском од 6 [bar], а од предметне парцеле је удаљен око 250 [m];
- **па је гасификација дотичне парцеле могућа, с обзиром на претпостављену потрошњу предлог је да се гасификација будућег потрошача изврши са полиетиленског гасовода и то тако што се будући прикључак и комунална мерно-регулациона станица предвиђа на самој регулационој линији К.П. 9857/15 К.О. Сомбор-1.**

Ова техничка информација важи 12 (дванаест) месеци од дана издавања исте.

Са поштовањем:

Руководилац за снабдевање и дистрибуцију:

Александар Кристевски

